

OZNACZENIA

- DN 15 — przewód zasilający
- — przewód powrotny
- CO1 — oznaczenie pionu instalacji c.o.
- 2/1.12 +20 °C Φwym: 1380 W — oznaczenie pom., numer pom., obl. temperatura wew., zapotrzeb. na ciepło
- C21s-600 [400 mm] — grzejnik płytowy typ/wysokość, mm [długość]
- RA-N prosty 3,50 DN15 — zawór termostat. typ nastawa wstępna średnica
- DN20 — zawór odcinający grzejnikowy/kulowy średnica
- ASV-PV GW 5-25kPa 23,00 kPa DN25 / ASV-M_GW DN25 — regulator różnicy ciśnień typ regulatora nastawa średnica typ zaworu towarzyszącego średnica

Uwaga. Impuls ciśnienia do regulatora z króćca po stronie odbiorników ciepła

UWAGI:

1. Przedstawione w dokumentacji projektowej wyroby budowlane (urządzenia, materiały) należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady Ustawy „Prawo zamówień publicznych" (art. 29 i 30). Oznacza to, że Wykonawca może zaproponować inne wyroby budowlane i innych producentów niż określono w projekcie, o ile spełniają one warunek równoważności technicznej oraz zapewnione zostaną rozwiązania równoważne co do osiąganej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem projektu.
2. Lokalizacja grzejników nie podlegała akceptacji ze strony użytkowników poszczególnych lokali. Przed wykonaniem instalacji należy zweryfikować trasy prowadzenia instalacji.
3. Rzuty instalacji grzewczych należy rozpatrywać łącznie z rysunkami rozwinięć.
4. Należy zapewnić swobodny dostęp do zaworów zgodnie z rysunkami.
5. Instalację wyregulować hydraulicznie wg nastaw podanych na rysunkach.
6. Wszystkie urządzenia montować wg wytycznych producenta.
7. Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej wymiary otworów w konstrukcji należy przyjmować większe od średnicy przewodu:
   - o 5 cm dla średnic przewodów do Dn50,
   - o 8 cm dla średnic przewodów równych lub większych od Dn50.

PRACOWANIA	PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSŁAW ZAWARTKA, 41–200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644				
INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16				
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK USŁUGOWY BĘDZIN, ul. ZWYCIĘSTWA 10; DZ. NR 3380; OBRĘB 0001				
NAZWA OPRAC.	PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA			SKALA: 1:100	NR RYS.: CO_01
NAZWA RYS.	RZUT PARTERU				
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. MAREK WYPYCH	SLK/4445/POOS/12	INSTALACJE SANIT.	SIERPIEŃ 2015r.	
SPRAWDZIŁ	mrg inż. MONIKA WYPYCH-PRZYBYLSKA	SLK/4444/POOS/13	INSTALACJE SANIT.	SIERPIEŃ 2015r.	