


OZNACZENIA

- DN 15 — przewód zasilający
- przewód powrotny
- CO1 — oznaczenie pionu instalacji c.o.
- 2/1.12 +20 °C Φwym: 1380 W — oznaczenie pom. numer pom. obl. temperatura wew. zapotrzeb. na ciepło
- C21s-600 [400 mm] — grzejnik płytowy typ/wysokość, mm [długość]
- RA-N prosty 3,50 DN15 — zawór termostat. typ nastawa wstępna średnica
- DN20 — zawór odcinający grzejnikowy/kulowy średnica

UWAGI:

1. Przedstawione w dokumentacji projektowej wyroby budowlane (urządzenia, materiały) należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady Ustawy „Prawo zamówień publicznych" (art. 29 i 30). Oznacza to, że Wykonawca może zaproponować inne wyroby budowlane i innych producentów niż określono w projekcie, o ile spełniają one warunek równoważności technicznej oraz zapewnione zostaną rozwiązania równoważne co do osiąganej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem projektu.
2. Lokalizacja grzejników nie podlegała akceptacji ze strony użytkowników poszczególnych lokali. Przed wykonaniem instalacji należy zweryfikować trasy prowadzenia instalacji.
3. Rzuty instalacji grzewczych należy rozpatrywać łącznie z rysunkami rozwinięć.
4. Należy zapewnić swobodny dostęp do zaworów zgodnie z rysunkami.
5. Instalację wyregulować hydraulicznie wg nastaw podanych na rysunkach.
6. Wszystkie urządzenia montować wg wytycznych producenta.
7. Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej wymiary otworów w konstrukcji należy przyjmować większe od średnicy przewodu:
   - o 5 cm dla średnic przewodów do Dn50,
   - o 8 cm dla średnic przewodów równych lub większych od Dn50.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRACOWANIA | PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSŁAW ZAWARTKA, 41–200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644 | | | | |
| INWESTOR | MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16 | | | | |
| OBIEKT, ADRES | BUDYNEK USŁUGOWY BĘDZIN, ul. ZWYCIĘSTWA 10; DZ. NR 3380; OBRĘB 0001 | | | | |
| NAZWA OPRAC. | PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | | | SKALA: 1:100 | NR RYS.: CO_03 |
| NAZWA RYS. | RZUT II PIĘTRA | | | | |
| | IMIĘ NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ: | DATA: | PODPIS: |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. MAREK WYPYCH | SLK/4445/POOS/12 | INSTALACJE SANIT. | SIERPIEŃ 2015r. | |
| SPRAWDZIŁ | mrg inż. MONIKA WYPYCH-PRZYBYLSKA | SLK/4444/POOS/13 | INSTALACJE SANIT. | SIERPIEŃ 2015r. | |